КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВОЛГОГРАДСКАЯ ШКОЛА – ИНТЕРНАТ № 4"

400021, г. Волгоград, ул. Лимоновая, 1 тел/факс 8(8442) 35-56-97 E-mail: internat-4@yandex.ru
ОКПО 05206350, ОГРН 1023404292010, ИНН/КПП 3447018500 / 344701001

исх.№ 901 от «28» сентября 2018 г.
на № _____ от _____

В отделение надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду (отделение по Красноармейскому, Кировскому и Советскому району)

Информация об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

В исполнение Предписания от 16.02.2018г. № 003/1/1/1 «Об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности» в ГКОУ "Волгоградская школа – интернат № 4" проведены следующие мероприятия:

1	Не проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию и планово - предупредительному ремонту установок автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре специализированной организацией	Заключены договоры: 1. на обслуживание АПС с ООО «МПК СБ» № 33 от 13.07.2018г., 2. на обслуживание радиопередающего устройства «Стрелец – Мониторинг» № 32 от 13.07.2018г.
2	Не проведена проверка работоспособности систем и средств противопожарной защиты (установок автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре) объекта с оформлением соответствующего акта проверки	Оформлены акты проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты.
3	Руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов о пожарной безопасности. Устройства для самозакрывания дверей лестничной клетке на уровне 1-го и 2- го этажей находятся в неисправном состоянии (устройства для самозакрывания разомкнуты).	Устройства для самозакрывания дверей лестничной клетке на уровне 1-го и 2- го этажей находятся в исправном состоянии. Учредителем выделены денежные средства для приобретения доводчиков (государственный контракт № 48 на поставку дверных доводчиков от 08.08.2018г. с ИП Ткаченко ЕН).

4	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачных помещений	Проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачных помещений. Договор с ООО «Прайм-С» от 16.07.2018г. № 35, протокол испытаний качества огнезащитной обработки деревянных конструкций от 19.07.2018г. № 049827.

Директор ГКОУ "Волгоградская школа – интернат № 4" Е.Е. Кузнецова

Исп.: Аксенова Н.В.
Тел.: 8(8442)35-56-97